

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА**

г. Новороссийск, ул. Кутузовская, 1, тел.: 21-24-55, электронный адрес: ondnovoros@mail.ru

г. Новороссийск
(место составления акта)

« 5 » Июня 20 17 г.
(дата составления акта)

10 часов 00 минут
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица**

№ 120

По адресу/адресам: г. Новороссийск, ст. Натухаевская, ул. Красного Октября, 55
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Новороссийска № 120 от « 02 » мая 2017г. Божкова Д.С.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка внеплановая/выездная **в отношении:** Муниципального
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 75 «Ивушка» муниципального образования город Новороссийск

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:

« ___ » ___ 20-- года с ___ ч ___ мин по ___ ч ___ мин Продолжительность ___

« ___ » ___ 20-- года Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

ОНД и ПР г. Новороссийска УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): заведующая МБДОУ
(заполняется при проведении выездной проверки) детский сад № 75

«Ивушка» МО г. Новороссийск Неброева Т.А. 03.05.2017 г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

Согласование не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: _____

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Новороссийска – заместитель главного государственного инспектора города Новороссийска по пожарному надзору Клинтух Евгений Александрович

При проведении проверки присутствовали: *Заведующая МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 75 «Ивушка» Неброева Татьяна Анатольевна*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Представлен расчёт пожарного риска по объекту защиты – здание детского сада МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 75 «Ивушка», находящееся по адресу: г.Новороссийск, ст. Натухаевская, ул. Красного Октября, 55, в соответствии с которым условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, предусмотренные п/п 1) ч.1 ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ), соблюдаются.

Должность лица ответственного за соблюдение требований пожарной безопасности

(с указанием характера нарушений); лиц допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): *предписание № 372/1/21 от 12.10.2016 г. исполнено с учетом требований п/п 1 части 1 ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года.*

■ нарушений не выявлено: --

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты от 23.05.2017 года; расчет пожарного риска ООО «Стандарт безопасности»; фотографии устранения нарушений требований пожарной безопасности; удостоверение № 374 гр.Кудлай С.В. о прохождении обучения ПТМ; расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.

Заместитель Главного государственного инспектора г. Новороссийска по пожарному надзору Клинтух Е.А.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Н.О. заведующей МБДОУ № 75 Неброева Т.А. _____
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » 06

2017 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)